

Заявка № 583

На неисправность газового оборудования

Заявитель Крупко Ю.А.
По адресу Дружная Горка
ул. Урицкого
дом 11а кв.
2этаж подъезд код
Телефон 8-806-256-09-42

Заявка принята: 1 июня 2013 г.
Время: 23:21
Дежурный диспетчер: Запreeва Н.И.
Заявка передана исполнителю
Дата: 1 июня 2013 г. Время: 23:26

Содержание заявки:

Запах газа на улице/Заявитель проинструктирован по "Памятке".

Направлен представитель газового хозяйства:

Мастер: Петрова М В
Водитель: Тихонов Б.А.
Слесарь 1: Пузиков В.И.
Слесарь 2:

Прибыл на объект 01.06.13 г. 23 ч 50 мин
Работу выполнил 1 ч 40 мин

Обнаруженные неисправности

Запаха газа нет.

повторенный запах

Содержание выполненных работ

По прибытии на место вызова бригада действующая согласно плану модернизации и ликвидации аварии и инцидентов ТНП. Рассмотрели предупредительные и газорегулирующие узлы. Вскрыли прибор учета газа и в газ. н.п. в подъезде и в А-30м. Во все соединения коммутационных и сварочных - % газонепроницаемости. При проверке на герметичность сварных, резьбовых соединений и запорной арматуры, нулевым обнаружены, запах газа не обнаружен. Требуется повторный запах с завода неперерабатывающий продукт.

Исполнитель работ (подпись) (подпись) (подпись)

Подтверждение заявителя о выполненных работах:

Дата 01.06.13 г. Время 1:40 (подпись)

Заявка проверена и зарегистрирована: Дата 01.06.13 Время 2:00

Дежурный диспетчер: (подпись)

Примечание